

Esittely ja lausunnon antaminen kaupungintalon museohankkeen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä

VAMNEUV 29.09.2022 § 49
2748/10.03.02.00.01/2021

Saavutettavuus ja esteettömyys hankesuunnitelmassa

Saavutettavuus

Joensuun kaupungintalo sijaitsee kaupunkikeskustan ytimessä kauppatorin ja Vapaudenpuiston yhteydessä Pielisjoen rannalla. Rakennus on kaupungin keskusakselin itäinen päätepiste. Keskeisen sijainnin vuoksi kaupungintalo on saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Kaikki lähi- ja kaukoliikenteen linja-autoreitit kulkevat alle 300 m päästä ja matkakeskukseen (rautatieasema ja kaukoliikenteen linja-autoasema) on matkaa noin 800 metriä.

Pysäköintitilaa yleisölle löytyy tontilta ja lähietäisyydeltä useista eri pysäköintilaitoksista sekä viereiseltä Elielinkujalta. Nykyiset lähimmät esteettömät pysäköintipaikat sijaitsevat Rantakadun vastakkaisella puolella ja Elielinkujalla.

Pääsisäänkäynti ohjataan saavutettavuuden vuoksi jatkossakin Rantakadun katutason ovesta. Pääsisäänkäynti palvelee rakennuksen kaikkia toimijoita. Nykyinen hallinnon sisäänkäyntiporras suoraan Rantakadulta ei sovellu museon pääsisäänkäynniksi, koska lipunmyynti ja naulakkotilat järjestetään katutason pääaulaan, eikä porras ole esteetön kaikille ryhmille.

Esteettömyys

Joensuun kaupungintalolle on myönnetty vuonna 1998 pohjoismainen Design kaikille -palkinto esteettömyyden huomioon ottamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen entisöinnissä. Kaupungintalolle myönnetty palkinto oli yksi neljästä Pohjoismaisen vammaispoliittisen neuvoston myöntämästä kunniapalkinnosta.

Vuonna 1998 valmistuneiden korjaustöiden yhteydessä olennaisimpia ratkaisuja talon esteettömyyden toteuttamiseksi olivat uuden esteettömän pääsisäänkäynnin rakentaminen katutasoon, henkilöhissien rakentaminen siten, että esteetön liikkuminen mahdollistettiin kaikkiin kerroksiin talon molemmissa siivissä sekä uuden sisäkäytäväyhteyden avaaminen rakennuksen kahden eri siiven välille 1. kerroksessa. Teatterin suuren näyttämön permannolla on käytössä induktiosilmukka.

Vuoden 1998 valmistuneen peruskorjauksen jälkeen rakennuksesta on tehty saavutettavuuskartoitus vuonna 2002 sekä Culture Open -hankkeen saavutettavuuskartoitus vuonna 2019. Jälkimmäisessä kartoituksessa todetaan, että henkilöhissin ovesta kulkeminen on helppoa, mutta itse hissi ei ole tarpeeksi tilava pyörätuolia käyttävälle (hissikorin leveys on 1100 mm, jolloin hissitilassa ei pääse kääntymään ympäri pyörätuolilla, vaan hissistä täytyy tulla peruuttamalla pois). Aulatilaa alkuperäiseen väriin sävytettyjä seiniä pidettiin myös liian tummina, sillä ne eivät synnytä tarpeellista kontrastia.

Muutostyön yhteydessä rakennuksen alkuperäisiä kynnyksellisiä ovia poistetaan, jolloin yleisön liikkuminen helpottuu. Kellarikerrokseen järjestetään esteetön kulku uuden porrashissin avulla.

Esteettömyyden näkökulmasta tilanne paranee myös sisäpihan osalta, kun nykyinen graniittinoppakiveys vaihdetaan laatoitukseksi. Lisäksi pääaulan nykyistä esteetöntä WC-tilaa laajennetaan ja museotilojen valaistus tarkastellaan uudestaan ja mm. näyttelytiloihin johtavan puolikaarevan portaan valaistusta lisätään. Opasteita lisätään sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolelle.

Paikoitusalueella on jo nykyisellään kolme esteetöntä autopaikkaa, jotka tulevat jatkossa palvelemaan museon, teatterin sekä ravintolan asiakkaita.

Liikuntarajoitteisten esteettömyys on siis rakennuksen ehdoilla huomioon otettavissa, mutta mm. näkövammaisten osalta em. alkuperäiset tummat seinämaalaukset tulevat jatkossakin säilymään, jotta rakennuksen alkuperäinen arkkitehtoninen ilme säilyy. Kuulovammaisille henkilöille tehdään esteetön kuunteluympäristö induktiosilmukoiden tai vastaavan äänensiirtojärjestelmän avulla. Vaikka museotoimintaan tarvittavien tilojen esteettömyyttä parannetaan, ei kaikkia tiloja saada täysin esteettömiksi ja helposti liikuttaviksi kaikkien kävijäryhmien osalta.

Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Joensuun kaupungintalolle
HANKESUUNNITELMA, liitteenä.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen tulee kokoukseen esittelemään hanketta.

Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää

1. merkitä esittelyn tiedoksi
2. antaa lausunnon kaupungintalon museohankkeen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Päätös:

Vammaisneuvosto antaa lausuntonaan seuraavaa ja pitää hyvänä asiana, että

- hissien määrää on lisätty
- sokkeloisiin ovikulkuihin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ja ovet ovat sellaiset, että ovista pääsee tulevaisuudessa sisälle helpommin sekä sisäpihan ulko-ovien esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota
- invapaikkoja on lisätty
- induktiosilmukka tulee käyttöön
- vessat modernisoidaan ja erityisesti vammaisneuvosto muistuttaa, että vessojen suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys ja saavutettavuus erilaisilla apuvälineillä

Merkittiin tiedoksi tilakeskuksen johtajan esittely.