

Vammaisneuvoston kannanotto hotelli Kimmelin parkkipaikasta ja invahotellihuoneesta

VAMNEUV 26.04.2023 § 20
623/00.01.06/2023

Vammaisneuvosto on saanut palautetta Kimmelin parkkialueen ja invahotellihuoneen toimivuudesta ja toimimattomuudesta. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Karvinen ja jäsenet Arja Pappinen, Sari Hyvönen ja Tarja Sarola tekivät katselmuksen hotelli Kimmeliin helmikuussa 2023. Katselmuksen tavoitteena oli antaa kehittämisohjeita Kimmelin invaparkkipaikkojen ja invahotellihuoneen toimivuudesta ja saavutettavuudesta.

Parkkialue

Parkkialueella on neljä invapysäköintipaikkaa. Invapysäköintipaikka on rakennettu hotelli Kimmelin sivustalle kaltevalle piha-alueella. Parkkipaikkojen kaltevuus on haastava pyörätuolia käyttäville, koska parkkialueen kaltevuus aiheuttaa sen, että pyörätuoli saattaa vahingoittaa vieressä olevaa autoa tai pyörätuoli saattaa karata. Myös yksittäisen invapysäköintipaikan mitat ovat leveyssuunnassa liian kapeat.

Vammaisneuvosto pyytää varmistamaan, että parkkipaikkojen leveys on virallisen invaparkkipaikkakokoinen – esteettömän parkkipaikan on oltava leveydeltään **3 600 mm** ja pituudeltaan **5 000 mm** - ja esittää invaparkkipaikan tasoittamista sekä kaltevuuden poistamista. Ja vammaisneuvosto ehdottaa, että parkkipaikat maalataan esim. siniseksi. Lisäksi muistutetaan, että parkkialue ei ole lumen säilytysalue.

Hotellin käytävät

Huoneisiin vievät käytävät ovat monin paikoin todella hämärästi valaistuja ja tämä vaikeuttaa etenkin heikkonäköisten huoneen löytämistä, kun huoneen numeroita tai muita opasteita ei näe lukea. Hämärässä käytävässä törmäilee helposti toisiin ihmisiin tai esineisiin. Palohälytyksen tms. sattuessa käytävien hämäryys voi vaikeuttaa näkövammaisten nopeaa ja turvallista evakoitumista.

Hotellin invahuone

Hotelli Kimmelin nettisivustolla kerrotaan, että hotellissa on kahdeksan huonetta liikuntarajoitteisille vieraille. Kaikissa näissä huoneissa on kylpyhuoneet tukikaiteilla, leveät ovet ja matalat kynnykset. Näihin kahdeksaan huoneeseen lukeutuu yksi täysin esteettömästi varusteltu huone, jossa on mm, moottorisängyt.

Hotellihuoneen katselmuksessa tehtiin seuraavia havaintoja, joihin vammaisneuvosto toivoo parannuksia. Invahuoneessa ei ole riittävästi huomioitu eri vammaisryhmien edustajia, huoneen ovisilmä on sellaisella korkeudella, mikä estää pyörätuolilla liikkuvilla ovisilmän käyttämisen.

Hotellihuoneen wc:n ovi on raskas avata ja wc:n oven kätisyys ei ole toimiva. Suihkunurkan jakkaran tulisi olla säädettävä helpottamaan arjen toimintoja. Vammaisneuvosto esittää edellä olevien asioiden parantamista esim. raskaan oven sähköistämistä. Ja huomioimaan ovisilmän korkeuden osalta pyörätuolilla liikkuvat, asentamalla myös alemmalle tasolle toinen ovisilmä.

Vammaisneuvosto tutustui myös hotelli Kimmelin huoneiden varaussivustoon ja huomasi, että yhdestäkään esteettömästä hotellihuoneesta ei ole valokuvia, eikä esteettömiä huoneita ole suoraan varattavissa hotellihuonelistasta.

Invavessat

Wc:n vessapaperirullan paikka kaukana ja sitä joutuu kurottamaan. Poljinsankoroskiksen käyttö on mahdotonta.

Spatilat

Spa:n suihkun seinät ovat mustat, värinä musta on haastava, jotta pystyttäisiin hahmottamaan suihkutilan eri seinät ja ääritilat. Spa tilojen pukukaapit ovat kosketusnäyttöisiä. Näkövammaisten on mahdoton käyttää pukukaapin kosketusnäyttöjä ilman avustajaa.

Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää antaa yllä olevan kannanoton.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.