

[← Palaa hakemukseen](#)

Lausunnon määräaika: 25.1.2022

LAUSUNTO: VEPSÄNJOENTIE 12 (PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTO)

Juuan kunnan rakennusvalvonta pyytää lausuntoanne Nevel Oy: hakemaa lupaa varten biokaasulaitoksen rakentamiseen.

Lausuntotieto

Palautettu

Lausuntoteksti

Pelastuslaitos pyytää lisäselvityksiä liittyen suunniteltuun Juuan Vepsäjoentien biokaasulaitokseen.

Kohteeseen rakennettava biokaasulaitos aiheuttaa palon- ja terveydenvaaran vuoksi mittavan riskin. Sen vuoksi joudun vielä pyytämään lisäselvityksiä:

1. Onko alueen kaavaan merkitty se, että tontti soveltuu biokaasulaitokselle?
2. Kohteeseen on tehtävä räjähdysvaaran arviointi ja siihen liittyvä räjähdysuojausasiakirja. Tämä vaikuttaa myös rakennuksen rakenteille tuleviin vaatimuksiin.
3. Laitoksen koko ylittää TUKESin ilmoitusrajan. Onko ilmoitus tehty?
4. On tehtävä vaaranarviointi ja riskianalyysi samalla tontilla sijaitsevan 60 kuution nestekaasusäiliöön suhteen "worst case scenarion" mukaisesti. Miten nestekaasusäiliö täytetään? Täytön aiheuttamat riskit? Mikä on yhteisvaikutus, mikäli nestekaasusäiliö tai biokaasusäiliö syttyvät erikseen tai yhdessä?

Lausunto on liitteenä

