

Juuan kunnan kirjaamo
Poikolantie 1
83900 Juuka

Lausuntopyyntöönne 22.5.2025

JUUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LUONNOS

Juuan kunnan rakennusjärjestyksen luonnokseen lausumme seuraavaa:

Pinta-alaltaan alle 30 neliometriä olevat puistomuuntamot on luokiteltava rakennelmaksi, joka ei vaadi rakennuslupaa. Puistomuuntamo ei käytä rakennusoikeutta.

Rakennusjärjestykseen tulisi kirjata mahdollisimman selkeät tukilinjat koskien sähköverkkoon kuuluvien rakennusten ja rakennelmien luvanvaraisuutta. Selkeä pääsääntö tulisi olla, että tavanomaisilta muuntamorakennuksilta, pylväs- ja kaappirakennelmilta ei edellytetä rakentamislupaa.

110kV, 20kV ja 0,4kV johtojen sekä muuntamoiden läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta täytyy pyytää lausuntopyyntö.

Lisätietoja antaa suunnittelija Jani Ratilainen, puh. 040 922 3330.

Kunnioittaen

PKS SÄHKÖNSIIRTO OY:n valtakirjalla
Verkonkehitys

Jani Ratilainen

Jani Ratilainen
Verkostosuunnittelija
Enerke Oy

LIITTEET

Valtakirja