



10.03.2026

Pöytäkirjanro

126 316

Vastaanottaja

GRÖHN HEIKKI JUHANI

Länsitie 936
83900 JUUKA

Kohde

KALLIOLA

Länsitie 936
83900 JUUKA

Lausunto

Navetan suunnittelussa on noudatettu ympäristöministeriön asetusta 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä tuettavaa rakentamista koskevia paloteknisiä vaatimuksia MMM:n asetuksen 265/2019 mukaisesti.

Jauhesammuttimia (27A 144BE) sijoitetaan rakennukseen 6 kpl. Mitoitus 1 kpl/ 300 m². Sijoitus voidaan määrittää ennen käyttöönottoa.

Pikapalopostien sijoituksessa tulee ottaa huomioon, että vesisuihku yltää koko rakennuksen sisäpuoliselle alalle, poislukien EI30 palo-osastoitu eri käyttötarkoitukselle tarkoitettu tila.

Savunpoistosuunnitelma on riittävä.

Laadittavaan pelastussuunnitelmaan olisi hyvä merkata suunniteltu pelastuslaitoksen hyökkäyreitti, pelastustiet ja veden pääsulku.

aluepalotarkastaja
Räte Pekka