

Lieksan kaupungin rakennusvalvonta
Pielisentie 3
81700 LIEKSA
kirjaamo@lieksa.fi

Viite: Lausuntopyyntö MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistöille 422-2-9901-1, 422-2-9903-1, 422-2-65-3, 414/10.03.01.05/2022

Vesihuoltoliikelaitoksen lausunto 27.6.2022 MRL 161-163 § tarkoitettujen johtojen sijoittaminen kiinteistöille 422-2-9901-1, 422-2-9903-1, 422-2-65-

Lieksan kaupungin rakennusvalvonta pyytää lausuntoa MRL 161-163 §:ssä tarkoitettujen johtojen sijoittamisesta kiinteistöille 422-2-9901-1, 422-2-9903-1, 422-2-65-3. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on hakenut lupaa 0,4 kV maakaapelin sijoittamiselle ja jakokaapin rakentamiselle (Suunnitelma nro 41200669) Lieksan kaupungin 2. kaupunginosan katualueelle, puistoalueelle ja tontille 422-2-9901-1, 422-2-9903-1 ja 422-2-65-3.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy asentaa Sammalpolun katusaneerauksen yhteydessä jakokaapin, 0,4 kV maakaapelia sekä varaputkituksia. Jakokaapilla ja maakaapelilla varaudutaan tulevaan Lieksan kaupungin pumppaamoliittymään.

Lausunnon toimittaminen on sovittu 27.6.2022 mennessä.

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos antaa seuraavan lausunnon:

Suunnitellulla hankealueella ei tällä hetkellä sijaitse Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltoputkistoja. Sammalpolun katusaneerauksen yhteydessä alueelle rakennetaan M110 vesijohto sekä M180 viemäri ja M90 paineviemäri. Suunniteltu alueelle rakennettava jakokaappi ja maakaapeli on tarkoitus sijoittaa Sammalpolun kadun pohjoispuolelle.

Kohteessa on pidetty katselmus 1.6.2022, jolloin tulevan jakokaapin ja maakaapelin sijoituspaikoista on sovittu. Katselmuksessa olivat läsnä Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitokselta vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen sekä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n edustajana Risto Tahvanainen.

Toimivalta

Lieksan kaupungin hallintosääntö 29 § Liikelaitosten johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta, kohta 7.

Ville Nevalainen
Vesihuoltopäällikkö

*Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.*

Tiedoksi

Liikelaitoksen johtokunta