

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 01.03.2023 klo 16:00 - 18:11

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, I krs, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 13	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 14	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 15	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 16	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 17	Vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	8
§ 18	Kulutuspiste 8100130 hyvityspyyntö	10
§ 19	Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin suunnitelma	11
§ 20	Kolin keskustan vesihuollon suunnitelma	13
§ 21	Kolin keskustan vesihuollon vaihe 2:n hankinta	15

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:00 - 18:11	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:00 - 18:11	varapuheenjohtaja	
	Turunen Anna-Liisa	16:00 - 18:11	jäsen	
	Määttänen Jarkko	16:31 - 18:11	jäsen	
	Pöykkölä Hannele	16:00 - 18:11	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:00 - 18:11	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:00 - 18:11	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

12 - 21

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 1.3.2023

Anna-Liisa Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
2.3.2023 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 12

01.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 12

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 13

01.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 13

Kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Määttänen ja Anna-Liisa Turunen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Turunen ja Esa Kananen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 14

01.03.2023

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 14

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 15

01.03.2023

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 15

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 27.1. – 23.2.2023

– vesihuoltopäällikkö §:t 1-8

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi päätökset tietoonsa saatetuksi ja totesi, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 16

01.03.2023

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 16

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 17.2.2023 Lieksanjoen sillan (kt73) asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen (kaavatyö 945)
2. VHLL lausunto 17.2.2023 Rantakylän moottorikelkkauran uudelleen sijoittaminen
3. VHLL lausunto 17.2.2023 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus kiinteistölle 422-415-29-87
4. VHLL lausunto 17.3.2023 Märajälahden ranta-asemakaava, kaavaluonnos

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 17

01.03.2023

Vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 17
149/00.01.02.04/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos on toteuttanut 21.11.-21.12.2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen asiakkaiden kokemuksia veden laadusta, vesilaitoksen toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi. Tutkimustulokset valmistuivat tammikuussa 2023.

Tutkimukseen saatiin yhteensä 250 vastausta. Tutkimuskutsuja lähetettiin asiakkaille henkilökohtaisina sähköpostikutsuina, joiden vastausaktiivisuus oli 39,7 %. Lisäksi tutkimuksesta ilmoitettiin Lieksan Lehdessä sekä Lieksan kaupungin sosiaalisen median tileillä. Vastausaktiivisuus oli erittäin hyvä.

Kokonaisarvosana Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen palveluista oli erinomainen 4,4 asteikolla 1-5. Asiakastyytyväisyyden keskeisten tutkittujen mittarien keskiarvosanaksi muodostui kouluarvosana-asteikolla 9,0.

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä vesijohtoveden laatuun, asiakaspalveluun sekä palvelun luotettavuuteen. Tärkeimmät kehittämiskohteet asiakaspalautteen perusteella ovat häiriötilanteista tiedottaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asioinnin parantaminen sekä siirtyminen etäluettaviin vesimittareihin. Vastaajista 95,5 % toivoi tekstiviestihäiriötiedotepalvelua.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että

- asiakastyytyväisyyden parantamisen pääpainoiksi vuosille 2023–2028 valitaan, häiriötiedottamisen parantaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asioinnin helpottaminen sekä etäluettavien vesimittarien hyödyntäminen,
- asiakastyytyväisyyttä sekä siinä tapahtuvia muutoksia seurataan säännöllisesti noin 3 vuoden välein tehtävän tutkimuksen avulla,
- pääpainojen seuranta otetaan osaksi toiminnallisten tavoitteiden seurantaa, ja niitä lisätään tavoitteisiin vuonna 2024 niiden alueiden osalta, joita ei ole jo vuoden 2023 tavoitteisiin asetettu.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti, että

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 17

01.03.2023

- asiakastyytyväisyyden parantamisen pääpainoiksi vuosille 2023–2028 valitaan, häiriötiedottamisen parantaminen, internetsivujen sisällön kehittäminen, sähköisen asioinnin helpottaminen sekä etäluettavien vesimittarien hyödyntäminen,
- asiakastyytyväisyyttä sekä siinä tapahtuvia muutoksia seurataan säännöllisesti noin 3 vuoden välein tehtävän tutkimuksen avulla,
- pääpainojen seuranta otetaan osaksi toiminnallisten tavoitteiden seurantaa, ja niitä lisätään tavoitteisiin vuonna 2024 niiden alueiden osalta, joita ei ole jo vuoden 2023 tavoitteisiin asetettu.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 18

01.03.2023

Kulutuspiste 8100130 hyvityspyyntö

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 18
67/02.06.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kulutuspiste 8100130 on hakenut hyvitystä jätevesimaksuihin. Kulutuspisteen jätevettä on laskutettu veden kulutuksen perusteella täysmääräisenä. Osalle kulutuspisteen jäteveden kulutuksesta on kuitenkin ollut voimassa oleva vesihuoltolain 11§ mukainen vapautus. Kyseistä osuutta ei kuitenkaan ole vähennetty laskutuksen perusteena olevasta kulutusmäärästä.

Saadun laskelman mukaisesti talousvettä on johdettu viemäriverkostoon laskutettua vähemmän vuoden 2021 aikana 2931 m3 ja vuonna 2022 aikana 2735 m3.

Kulutuspiste 8100130 hakee 19.1.2023 päivätyllä kirjeellä hyvitystä jätevesimaksuihin vapautuksen piiriin kuuluvan määrän mukaisesti yhteensä 12.408,54 € (alv 24 %)

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että kulutuspisteelle 8100130 hyvitetään jätevesimaksua hakemuksen mukaisesti 12.408,54 € (alv 24 %)

Muutettu päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että kulutuspisteen 8100130 hyvityspyyntö jätevesimaksusta valmistelua jatketaan siten, että asiasta voidaan päättää vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 13.3.2023.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti, että kulutuspisteen 8100130 hyvityspyyntö jätevesimaksusta valmistelua jatketaan siten, että asiasta voidaan päättää vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 13.3.2023.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Merkittiin, että Jarkko Määttänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.31.

Jakelu

Hyvityksen hakija

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 19

01.03.2023

Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin suunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 19
151/14.05.00.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kolin alueelle rakenteilla merkittäviä aluetta kehittäviä rakennuskohteita ja alueen kaava tulee kehittymään alueen vetovoimaisuuden vuoksi, joka mahdollistaa suuria investointeja alueelle. Vesihuollon varmistaminen ja toimivuus tulee suunnitella, järkeistää ja ylläpitää alueen kehittämisen kannalta kestäväään tilaan.

Kolilla on aktiivisessa käytössä Loma-Kolin vedenottamo, jolle on lupaehdoissa määritelty 250 m³/d otto. Merilänrannan pohjavesialueella on jo rakennettuna toinen, Uusi-Kolin vedenottamo, jolla on niin ikään 250 m³/d lupaehto vedenotolle. Vedenottamo ei ole ollut käytössä, mutta se halutaan mahdollisimman pian jatkuvaan ajoittaiseen käyttöön alueen vedenottovalmiuden varmistamiseksi.

Ramboll Oy on tehnyt suunnitelman vedenottamon laajentamisesta. Laajentamishanke toteutetaan pilkottuna osakokonaisuuksina, joita ovat vedenottamorakennuksen laajentaminen, laitteistojen hankinta ja asennus, sähkötyöt, sekä automaatiotyöt. Osakokonaisuudet kilpailutetaan erikseen.

Kriittisen infran tietojen vuoksi suunnitelmat ovat vain johtokunnan jäsenten luettavissa kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot, sekä valtuuttaa vesihuoltopäällikön tekemään suunnitelman laajuuteen vaikuttamattomia muutoksia tarpeen mukaisesti.

Muutettu päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot. Hankesuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on se, että Lieksan kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää valtuuttaa vesihuoltopäällikön tarvittaessa tekemään teknisluonteisia muutoksia hankesuunnitelmaan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää Lieksan kaupunginhallitukselle ja edelleen Lieksan kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin investointiin vuodelle 2023 125.000,00 euron määrärahan. Alkuperäiseen investointisuunnitelmaan verrattuna lisämäärärahaa esitetään 25.000,00 euroa. Perusteena lisämäärärahalle on alkuvuodesta 2023 saatu kustannusarvion tarkennus, jossa näkyy yleisen kustannustason nousu.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 19

01.03.2023

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot. Hankesuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on se, että Lieksan kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa vesihuoltopäällikön tarvittaessa tekemään teknisluonteisia muutoksia hankesuunnitelmaan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää Lieksan kaupunginhallitukselle ja edelleen Lieksan kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Uusi-Kolin vedenottamon alkaloinnin investointiin vuodelle 2023 125.000,00 euron määrärahan. Alkuperäiseen investointisuunnitelmaan verrattuna lisämäärärahaa esitetään 25.000,00 euroa. Perusteena lisämäärärahalle on alkuvuodesta 2023 saatu kustannusarvion tarkennus, jossa näkyy yleisen kustannustason nousu.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 20

01.03.2023

Kolin keskustan vesihuollon suunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 20
156/14.05.00.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kolin keskustan alueelle on rakentumassa uusi hotelli sekä lämpölaitos, joka muuttaa alueen vesihuollon tarpeita merkittävästi. Lisäksi alueen sisällä siirrettävän paloaseman uusi sijoituspaikka muokkaa verkoston toimintaolosuhteita.

Alueelle on jo rakenteilla merkittäviä aluetta kehittäviä rakennuskohteita ja alueen kaava tulee kehittymään alueen vetovoimaisuuden vuoksi, joka mahdollistaa suuria investointeja alueelle. Vesihuollon varmistaminen ja toimivuus tulee suunnitella, järkeistää ja ylläpitää alueen kehittämisen kannalta kestäväään tilaan.

Kolin keskustan alueen vesihuollon rakentaminen on jaoteltu kolmeen osioon alueen nopean kehittymisen vuoksi. Nämä osiot ovat Kolin keskustan vesihuolto vaihe 1, Kolin keskustan vesihuolto vaihe 2 sekä Myllykorventien vesihuollon rakentaminen vaihe 1. Ramboll Oy on tehnyt kokonaissuunnitelman sekä siihen pohjautuvat osasuunnitelmat, jonka mukaisesti rakentumista on tarkoitus viedä eteenpäin vaiheittain.

Kriittisen infran tietojen vuoksi suunnitelmat ovat vain johtokunnan jäsenten luettavissa kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot, sekä valtuuttaa vesihuoltopäällikön tekemään suunnitelman laajuuteen vaikuttamattomia muutoksia tarpeen mukaisesti.

Muutettu päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot, sekä valtuuttaa vesihuoltopäällikön tarvittaessa tekemään suunnitelmaan teknisiä muutoksia tarpeen mukaisesti.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä hankkeen suunnitelmat sekä niiden kustannusarviot, sekä valtuuttaa vesihuoltopäällikön tarvittaessa tekemään suunnitelmaan teknisiä muutoksia tarpeen mukaisesti.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 21

01.03.2023

Kolin keskustan vesihuollon vaihe 2:n hankinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 01.03.2023 § 21
148/02.08.00.00.02/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kolin keskustan alueen vesihuollon rakentaminen on jaoteltu kolmeen osioon alueen nopean kehittymisen vuoksi. Nämä osiot ovat Kolin keskustan vesihuolto vaihe 1, Kolin keskustan vesihuolto vaihe 2 sekä Myllykorventien vesihuollon rakentaminen vaihe 1. Ramboll Oy on tehnyt kokonaissuunnitelman, jonka mukaisesti rakentumista on tarkoitus viedä eteenpäin vaiheittain.

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos on kilpailuttanut Cloudia.fi - hankintaportaalin kautta kohteen: 442281 / Kolin keskustan vesihuollon saneeraus, vaihe 2:n. Määräaikaan mennessä 20.2.2023 saapui neljä (4) tarjousehdot täyttävää tarjousta. Hankinnan valintaperusteena on kokonaiskustannuksiltaan halvin hinta. Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi SKS Infra Oy.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, että Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos hankkii Kolin keskustan alueen vesihuollon saneerauksen vaiheen 2 osuuden SKS Infra Oy:ltä annetun tarjouksen mukaisesti hintaan 125.900,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan toteuttamisen yksityiskohdista sovitaan erillisellä sopimuksella Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen ja SKS Infra Oy:n välillä. Sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti, että Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos hankkii Kolin keskustan alueen vesihuollon saneerauksen vaiheen 2 osuuden SKS Infra Oy:ltä annetun tarjouksen mukaisesti hintaan 125.900,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan toteuttamisen yksityiskohdista sovitaan erillisellä sopimuksella Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen ja SKS Infra Oy:n välillä. Sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Jakelu

Tarjouksen jättäjät

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 20

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17, § 18, § 21

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Lieksan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta / kirjaamo

Postiosoite:	PL 41, 81701 Lieksa
Käyntiosoite:	Pielisentie 3, krs. 3
Puhelin:	04010 44000 (vaihde)
Sähköposti:	kirjaamo@lieksa.fi
Kirjaamon aukioloaika:	ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä makua.

Pöytäkirjat

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lieksan kaupungin kirjaamosta.