

Lieksan kaupungin lausunto sammutusvesisuunnitelmaluonnoksesta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 09.08.2023 § 52
357/00.04.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Pohjois-Karjalan huvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta pyytää lausuntoa maakunnan kunnilta sammutusvesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta.

Pelastuslain 30 §:n mukaisesti kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta sekä sammutusveden ottopaikoista pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on laatinut sammutusvesisuunnitelman kuntien ja keskeisten vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä. Sammutusvesisuunnitelma laaditaan niin, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat paikallisesti määriteltyjä onnettomuusuhkia sekä esitetään ratkaisut sammutusveden toimittamiselle pelastustoiminnan tarpeisiin.

Uudistetussa sammutusvesisuunnitelmassa on aiempaa tarkemmin määritelty sammutusveden saatavuuden vaatimukset, joiden on tarkoitus tukea ja järkevöittää kuntien vesihuoltoteknistä suunnittelua, olemassa olevien järjestelmien kunnossapitoa ja järjestelmien uudistusta. Määrittelyt perustuvat pelastustoimen riskiruutuaineistoon ja ruudun alueella arvioituun sammutusvesitarpeeseen.

Sammutusvesisuunnitelmassa sovitaan yhteisesti siitä, kuinka sammutusveden saanti turvataan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Sammutusvesisuunnitelma on käynyt lausuntokierroksella kunnissa ja vesilaitoksissa ennen sen hyväksymistä. Suunnitelma mukailee Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen aiempaa sammutusvesisuunnitelmaa, sekä Suomen Kuntaliiton vuonna 2011 julkaisemaa opasta sammutusvesisuunnitelman laatimisesta.

Pelastuslain 30 §:n 3 momentin mukaan vesihuoltolaisissa tarkoitetun vesi huoltolaitoksen tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkosta sammutus-vesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin.

Lausunnon toimittaminen on sovittu 31.8.2023 mennessä.

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos antaa seuraavan lausunnon:

Vesihuoltolaitoksen vastuu sammutusvesisuunnitelmassa painottuu vedenhankintaan ja veden toimittamiseen paloposteille sekä palovesiasemille, johon liittyy oleellisesti palopostien ja palovesiasemien säännöllinen huolto ja kunnossapito. Pienillä vesihuoltolaitoksilla koko palopostiverkoston säännöllinen huoltaminen ja kunnossapito on nykyisillä resursseilla erittäin haasteellista.

Sammutusveden saannin turvaaminen tulee huomioida investointisuunnitelmissa varaamalla määrärahoja muun muassa verkostosaneerauksiin ja palopostien korjaaviin toimenpiteisiin sekä vesihuollon suunnitteluun ja verkostomitoitukseen.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle esittelytekstin mukaista lausuntoa Lieksan kaupungin lausunnoksi sammutusvesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle esittelytekstin mukaista lausuntoa Lieksan kaupungin lausunnoksi sammutusvesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta.
Lisätietoja	Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850, sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi