

Kuntalaisaloite laavusta tai grillikodasta Mähkölle

Kaupunkiympäristölautakunta 09.09.2025 § 56
341/00.02.00.04/2025

Valmistelija

Maankäytön suunnittelija, kunnossapitotyönjohtaja

Kuntalaisaloite 6.5.2025:

”Olisiko mahdollista saada Mähkön leikkikentän takana olevaan metsikköön laavu tai grillikatos. Alueella käy paljon lapsiperheitä leikkikentällä ja talvisin luistelijoita. Ihana olisi lasten kanssa käydä paistamassa makkarat ja eväitä syömässä mäen laskun/luistelun ja leikkimisen välissä.”

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus kuntalaisaloitteeseen:

Lieksan satamassa on kota ja Timitran hiihtokeskuksessa laavu, jotka soveltuvat kuntalaisaloitteessa mainittuun toimintaan. Molemmissa paikoissa on järjestetty puuhuolto. Lisäksi kodalla on kompostoiva puu-tee käytössä kodan aukioloaikana ja hiihtokeskuksen wc on avoinna päiväsaikaan.

Molemmissa paikoissa on mahdollistettu turvallinen avotulen käyttö.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan:

Laavun ja tulisijan rakentaminen asemakaava-alueella leikkikentän alueelle on mahdollista toteuttaa paloturvallisesti tietyin huomioin:

- Tulisijan tulisi olla kiinteärakenteinen (esim. kivinen tai metallinen ja sijoitettu palamattomalle pohjalle turvallisen etäisyyden päähän laavusta)
- 3-5 m palamattoman materiaalin alue tulisijan ympärille
- Tulisijan etäisyydet yksittäisiin puihin tulisi olla vähintään 4 m ja tiheään puustoon 10 m (metsähallituksen ja pelastuslaitoksen suositusten sekä metsäpalon ehkäisyn käytänteiden mukaisesti)
- Laavun etäisyys puustoon suositellaan olemaan vähintään 3 m runkotasosta, eikä oksia tai latvustoa tulisi ulottua rakenteen ylle
- Käyttöohjeet, rajoitukset ja turvallisuusohjeistus esitettävä selkeästi alueen opasteessa (esim. käyttökielto metsäpalovaroituksen aikana)
- Lisäksi alueelle tulee varata riittävä alkusammutusvälineistö, esim. 6 kg:n käsisammutin tai jos vesilähde on saatavilla niin 10-20 l ämpäri / vesiletku

Kaupunkiympäristön palvelualue on keskustellut laavun ja nuotiopaikan rakentamisesta. Heikkilän leikkikentällä on ollut vuosien saatossa ilkivaltaa, joka on kohdistunut huoltorakennukseen ja leikkivälineisiin. Alueen turvattomuus, häiriöt ja ilkivalta lisääntyvät mahdollisesti laavun ja nuotiopaikan mukana. Avotulesta aiheutuu myös hiukkas- ja savuhaittoja.

Kuluvan vuoden 2025 määrärahoissa ei ole varattu laavulle ja nuotiopaikalle määrärahoja.

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aloittamiselle on kaupunkiympäristölautakunnan tehtävä päätös sekä varattava vuoden 2026 määrärahoihin varaus. Hankkeen kustannusarvio selvitetään mikäli hankkeeseen ryhdytään.

Esittelijä	Kaupunkiympäristöjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja todeta sen loppuun käsitellyksi.
Päätös	Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja todeta sen loppuun käsitellyksi.
Lisätietoja	Maankäytön suunnittelija Reino Hirvonen, p. 040 1044 714, sähköposti reino.hirvonen(at)lieksa.fi Vihertyönjohtaja Esa Ullgren, p. 040 1044 753, sähköposti esa.ullgren(at)lieksa.fi