

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Elinvoimalautakunnan lupajaosto 05.12.2022 § 19
268/00.02.04/2022

Erkki ja Sirpa Kamppuri ovat jättäneet elinvoimalautakunnan lupajaostolle 28.11.2022 päivätyn hakemuksen käytöstä poistettavan öljysäiliön jättämiseksi maahan. Käytöstä poistettava öljysäiliö sijaitsee kiinteistöllä Päivärinne 707-411-0010-0076. Säiliön maahan jättämistä hakijat perustelevat sillä, että säiliön poisto voisi vahingoittaa asuinrakennuksen viemäriä/likakaivoja, koska öljysäiliö sijaitsee hakemuksen ja sen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaan aivan likakaivojen vieressä.

Käytöstä poistettava öljysäiliö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Rääkkylän kunnan ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaan elinvoimalautakunnan lupajaosto voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Valmistelija ja esittelijä: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunnan lupajaosto myöntää hakijoille poikkeuksen käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan.

Säiliöstä tulee poistaa täyttö- ja ilmaputket ja säiliö tulee täyttää hiekalla. Toimenpiteen valmistumisesta tulee ilmoittaa Rääkkylä kunnan rakennusvalvonnalle. Säiliö on lisäksi tarkastettava ja puhdistettava ammattilaisen toimesta. Kopio säiliön tarkastuspöytäkirjasta on toimitettava rakennusvalvontaan.

Kiinteistön haltijan on annettava tieto maahan jätetystä säiliöstä kiinteistön haltijan vaihtuessa kiinteistön uudelle haltijalle. Maahan jätetty säiliö tulee poistaa viimeistään rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.