

## Palvelukeskus Pihlajakodin poistumisovien lukituksen ja paloilmoitinkeskuksen uusiminen

Elinvoimalautakunta 09.02.2023 § 11  
27/02.08.00.00/2023

Palvelukeskus Pihlajakodin poistumistieovien (2 kpl) lukitus olisi tarpeen uusia, koska osa aukkaista saa välillä nykyiset dementiasuojilla varustetut lukot auki ja pääsee menemään ovista ilman hoitajia. Tämä on aiheuttanut vaaratilanteita asukkaille ja lisätyötä hoitajille. Ovien lukitus olisi tarkoitus uusia sähköiseksi ja kytkeä paloilmoitinkeskukseen, koska ovien lukkojen täytyy aueta mahdollisen palohälytyksen sattuessa. Samassa yhteydessä olisi myös tarkoituksenmukaista päivittää Pihlajakodin paloilmoitinkeskus nykypäivään. Vuodeosaston paloilmoitinkeskus on jo päivitetty uudempaan vuonna 2021.

Turvatalon tarjoukset edellä mainituista ovat asian oheismateriaalina.

Valmistelijat: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201 ja rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.

### **Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta päättää, että palvelukeskus Pihlajakodin paloilmoitinkeskus ja poistumisovien lukitus uusitaan tarjouksen mukaisesti.

### **Peruste**

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta Hallintosääntö 17 §

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.