

Leppälammen vedenottamon automaation uusiminen

Elinvoimalautakunta 27.04.2023 § 30
76/02.08.00.00/2023

Leppälammen vedenottamon automaatio on nykyisellään 20-25 vuoden ikäistä ja alkaa olemaan käyttöikänsä päässä. Automaation uusimisen myötä saataisiin toimintavarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 40 000 euroa vesilaitoksen korjaus-/muutostöihin.

Schneider Electric Finland Oy on tehnyt tarjouksen automaation uusimisesta. Tarjous sisältää nykyisen Vista-järjestelmän modernisoinnin EcoStruxure Building -järjestelmään. Nykyiset alakeskuksien säätimet ja moduulit uusittaisiin EcoStruxure Building -tuoteperheen automaatiopalvelimilla ja moduuleilla. Olemassa olevat alakeskuskotelot ja -komponentit jäisivät käyttöön. Nykyiset valvomografiikat ja ohjelmatoiminnot hyödynnettäisiin.

Schneider Electric Finland Oy:n tarjous on asian oheismateriaalina.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää, että Leppälammen vedenottamon automaatio uusitaan oheisen Schneider Electric Finland Oy:n tarjouksen mukaisesti.

Peruste

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta
Hallintosääntö 17 §

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.