

## Jätevedenpumppaamojen automaation päivittäminen

Elinvoimalautakunta 27.04.2023 § 31  
79/02.08.00.00/2023

Jätevedenpumppaamojen automaatio alkaa olemaan käyttöikänsä päässä ja joidenkin pumppaamojen tilatiedon siirtymisen kanssa on ollut häiriöitä. Tiedon puutteellisesta kulkemisesta on jo aiheutunut ja voi jatkossakin aiheutua ongelmatilanteita. Automaation uusimisen myötä saataisiin toimintavarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 40 000 euroa viemärlaitoksen korjaus-/muutostöihin.

Schneider Electric Finland Oy on tehnyt tarjouksen Rasivaaran ja lammikon jätevedenpumppaamojen automaation uusimisesta. Tarjous sisältää alakeskusten Xenta-säätimien ja IO-moduulien uusimisen EcoStruxure Building -tuoteperheen automaatiopalvelimilla ja moduuleilla. Olemassa olevat alakeskuskotelot ja -komponentit jäisivät käyttöön. Nykyiset valvomografiikat ja ohjelmatoiminnot hyödynnettäisiin ja käyttöliittymä vaihtuisi uuden järjestelmän mukaiseksi.

Schneider Electric Finland Oy:n tarjous on asian oheismateriaalina.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

### **Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta päättää, että Rasivaaran ja lammikon jätevedenpumppaamojen automaatio uusitaan oheisen Schneider Electric Finland Oy:n tarjouksen mukaisesti.

### **Peruste**

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta  
Hallintosääntö 17 §

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.