

Sisäilma-asiat 14.9.2020

Sisäilmatyöryhmä 14.09.2020 § 4
360/00.02.14/2020 [Sisäilma-asiat]

Puheenjohtaja esittelee sisäilmatyöryhmälle esiin tulleet sisäilma-asiat:

Käenpesä

Kohteella on tehty mittavat korjaukset sisäilmaan liittyen. Nyttemmin kohteelta on tullut kaksi ilmoitusta erilaisista oireista, jotka voivat viitata mahdolliseen sisäilmassa olevaan haittaan. Lisäksi siellä on havaittu poikkeavaa hajua kahden tilan osalta. Kuluvin syksyn aikana kohteella aletaan selvittämään syytä hajulle näissä kahdessa tilassa: tullaan selvittämään, onko rakenteissa yms. jotakin, mikä voisi olla hajun syynä. Ilmanpuhdistuslaite pysyy käytössä kunnes haitan aiheuttava syy on tunnistettu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehty.

Koulukeskus

Irtaimiston puhdistus:

Sisäilmatyöryhmä perehtyi Joensuun kaupungin laatimaan irtaimiston puhdistusohjeeseen. Todettiin, että koulukeskuksen irtaimiston puhdistuksessa ohjeistetaan sivistystoimea toimimaan esimerkiksi Joensuun kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Puhdistamisessa myös dokumentaatio on tärkeää. Kaikki tehtävät toimenpiteet tulee kirjata ja raportti on toimitettava sisäilmatyöryhmälle. Työn tekävä taho voi olla tarvittaessa yhteydessä sisäilmatyöryhmään, jos tarvitaan lisäohjeistusta asian hoitamiseksi.

Terveyskeskus:

Yksi oireilmoitus:

Selvitys- ja korjaustoimenpiteet tehty. Seuranta 2 kk:n päästä.
