

Sisäilmatyöryhmä

---

Aika 06.11.2024 klo 08:33 - 09:47

Paikka Tekninen toimisto

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen	4
§ 2	Sisäilmatyöryhmän kokouksen järjestäytyminen	5
§ 3	Ajankohtaiset sisäilma-asiat	6
§ 4	Muut mahdolliset esille tulevat asiat	7
§ 5	Kokouksen päättäminen	8

---

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ilvonen Mika	08:33 - 09:47	puheenjohtaja	
	Berg Jorma	08:33 - 09:15	jäsen	
	Mähönen Oskari	08:33 - 09:47	sihteeri	
	Hirvonen Aki	08:33 - 09:47	jäsen, P-K ympäristöterveys	
	Tukiainen Sanna	08:33 - 09:47	jäsen, Siun Työterveys	
	Näätänen Antti	08:33 - 09:47	jäsen	

## Allekirjoitukset

Mika Ilvonen  
puheenjohtaja

Oskari Mähönen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

1 - 5

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa

Sisäilmatyöryhmä	§ 1	06.11.2024
------------------	-----	------------

### Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 1

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Mika Ilvonen avasi kokouksen klo. 8.33 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

Todettiin läsnäolijat osallistujaluettelon mukaisesti.

---

Sisäilmatyöryhmä	§ 2	06.11.2024
------------------	-----	------------

### Sisäilmatyöryhmän kokouksen järjestäytyminen

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ja sovitaan pöytäkirjan tarkastamisesta.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Ilvonen ja pöytäkirjanpitäjäksi Oskari Mähönen. Sovittiin, että he allekirjoittavat pöytäkirjan

---

Sisäilmatyöryhmä	§ 3	06.11.2024
------------------	-----	------------

### Ajankohtaiset sisäilma-asiat

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 3

Ennen kokousta suoritettiin kierros Terveyskeskuksella ja tutustuttiin tiloihin, joista sisäilmailmoituksia on tehty. Tiloista ei ole havaittavissa silmämääräisesti arvioituna rakenteellisia yms. syitä, joilla olisi vaikutusta sisäilmaan. Tiloissa ei ollut havaittavissa myöskään poikkeavia hajuja tai merkkejä kosteusvaurioista.

Kokouksessa käytiin läpi tehtyjä sisäilmailmoituksia ja huoneissa tehtyjä mittaustuloksia. Todettiin, että suuntaa antavien mittaustulosten perusteella tilan ollessa tyhjillään ei sisäilman pitoisuuksissa ole raja-arvojen ylityksiä. Raja-arvojen ylityksiä (TVOC) tulee vasta kun tilassa on toimintaa. Alustavana johtopäätöksenä todettiin, että arvojen vaihtelut liittyvät enemmän toimintaan kuin tiloihin tai rakenteisiin.

Jatkotoimenpiteenä niihin tiloihin tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, joissa muutoksia ei ole vielä tehty. Muutoksessa poistoilmanvaihto viedään kanavalla tilan vastaiselle puolelle tuloilmaan nähden. Ilmanvaihdon muutostöistä on saatu aikaisemmin hyviä kokemuksia. Ilmanvaihdon muutostöiden jälkeen tilojen käyttäjille suoritetaan kysely ja tehdään uusintamittaukset.

Todettiin, että muista kunnan kiinteistöistä ei ole tehty sisäilmailmoituksia.

---

Sisäilmatyöryhmä	§ 4	06.11.2024
------------------	-----	------------

**Muut mahdolliset esille tulevat asiat**

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 4

Ei muita asioita muistioon kirjattujen lisäksi.

---

Sisäilmatyöryhmä	§ 5	06.11.2024
------------------	-----	------------

**Kokouksen päättäminen**

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 5  
360/00.02.14/2020 Sisäilma-asiat

Päätettiin kokous klo. 9.47

---