

Sähköliittymissopimuksen hankinta jätevedenpuhdistamolle

Ympäristölautakunta 22.04.2025 § 55

75/10.03.02.00/2025

Tekninen toimi on pyytänyt tarjousta rakennettavan jätevedenpuhdistamon sähköliittymästä PKS Sähkönsiirto Oy:ltä. Hankittavan sähköliittymän koko on 2x3x160A. Nykyisellä jätevedenpuhdistamolla oleva liittymä on 1x3x125A. Nykyisen jätevedenpuhdistamon sähköliittymä puretaan siinä vaiheessa kun jätevedenpuhdistamon käyttö lakkaa tai jätevedenpuhdistamo puretaan.

Asian valmistelija

tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy PKS sähkönsiirron tarjouksen 2x3x160A liittymästä hintaan 64 315,00 € ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen. Liittymä rahoitetaan jätevedenpuhdistamon leasing-sopimuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.