

Investointimäärärahan muutosesitys, vesihuoltolaitos

Ympäristölautakunta 21.04.2026 § 33

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.10.2025 § 229 hyväksynyt talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 kohteelle Y510 Valokuidun lisärakentaminen 20 000 € määrärahan. Valokuitu saatiin rakennettua loppuun vuoden 2025 aikana eikä määrärahalle ole tarvetta.

Kunnanvaltuusto on myös hyväksynyt talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 kohteelle Y305 Virtausmittauskaivot, vesijohtoverkosto 50 000 € määrärahan. Varatulla määrarahalla jo on hankittu virtausmittauskaivot ja -mittarit, jotka asennetaan Kemien ja Onkamon alueille kesän 2026 aikana.

Aseman seudulla on talven aikana havaittu useita verkostovuotoja vesijohtoverkостossa ja alue on laaja vuotojen etsinnän kannalta. Virtausmittauskaivon asentaminen alueelle olisi perusteltua vuotojen paikallistamisen kannalta.

Asian valmistelija

kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että talousarvion investointiosan Y510 Valokuidun lisärakentaminen määrarahasta 15 000 € siirretään kohteelle Y305 Virtausmittauskaivot, vesijohtoverkosto.

Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että investointiosan Y510 Valokuidun lisärakentaminen määrarahasta 5 000 € kohdennetaan vuoden 2027 vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 27.04.2026

95/02.02.02/2026

Investoinnille Y510 Valokuidun lisärakentaminen varatuille määrärahoille ei ole ympäristölautakunnan selvityksen mukaan enää tarvetta. Ympäristölautakunta esittää aiheellisesti määrärahan siirtoa investoinnille Y305 Virtausmittauskaivot, vesijohtoverkosto sekä määräähä vuoden 2027 vesijohtosaneerausten suunnitteluun.

Asian valmistelija

talouspäällikkö Pieviläinen Tuula, tuula.pievilainen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4033

Esittelijä

kunnanjohtaja Löppönen Mikko, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2026 talousarvion investoinnin Y510 Valokuidun lisärakentaminen määrärahasta siirretään 15.000 euron määräraha investoinnille Y305 Virtausmittauskaivot ja 5.000 euroa kohdennetaan vuoden 2027 vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitteluun.

Päätös
