

## Vammaisneuvoston lausunto Taidemuseon perusparannuksen hankesuunnittelusta

VAMNEUV 25.05.2023 § 25  
624/00.01.06/2023

Tilakeskuksen suunnittelijat Hanna Matikainen ja Arto Liimatta sekä museon johtaja Tarja Raninen-Siiskonen esittelevät hankesuunnitelmaa.

### **Ehdotus:**

Vammaisneuvosto antaa lausunnon.

### **Päätös:**

Vammaisneuvosto antoi lausuntonaan seuraavaa

#### Ulkoalueet ja sisäänkäynti

- museon menoliuskan turvalliseen liikkumiseen tulee suunnittelussa kiinnittää huomiota, jotta liikkumisen apuvälineitä käyttävät voivat turvallisesti asioida museossa, nykyisin menoliuska on vaarallinen ja mahdoton käyttää
- museon ovi on liian raskas avata
- museon piha-alueen tulee olla kovapintainen
- toivotaan museon piha-alueelle vähintään kolmea invapysäköintipaikkaa kahden sijaan

#### Museon sisätilat

- hisseihin pitää tulla ääniopastus
- hissipainikkeisiin tulee kiinnittää huomiota, jotta näkövammaiset pystyvät käyttämään hissiä, painikkeiden numerot tulee olla mahdollisimman isokokoisia ja selvästi eroittuvia taustapohjasta sekä mahdollisesti lisäksi myös pistekirjoitusmerkintä