

Investointimäärärahan muutosesitys

Ympäristölautakunta 21.04.2026 § 33
95/02.02.02/2026

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.10.2025 § 229 hyväksynyt talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 kohteelle Y510 Valokuidun lisärakentaminen 20 000 € määrärahan. Valokuitu saatiin rakennettua loppuun vuoden 2025 aikana eikä määrärahalle ole tarvetta.

Kunnanvaltuusto on myös hyväksynyt talousarvion investointiosaan vuodelle 2026 kohteelle Y305 Virtausmittauskaivot, vesijohtoverkosto 50 000 € määrärahan. Varatulla määrärahalla jo on hankittu virtausmittauskaivot ja -mittarit, jotka asennetaan Kemien ja Onkamon alueille kesän 2026 aikana.

Aseman seudulla on talven aikana havaittu useita verkostovuotoja vesijohtoverkostossa ja alue on laaja vuotojen etsinnän kannalta. Virtausmittauskaivon asentaminen alueelle olisi perusteltua vuotojen paikallistamisen kannalta.

Asian valmistelija

kuntatekniikan päällikkö Lari Sistonen, lari.sistonen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4213

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että talousarvion investointiosan Y510 Valokuidun lisärakentaminen määrärahasta 15 000 € siirretään kohteelle Y305 Virtausmittauskaivot, vesijohtoverkosto.

Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että investointiosan Y510 Valokuidun lisärakentaminen määrärahasta 5 000 € kohdennetaan vuoden 2027 vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
