

Valtuustoaloite Ilomantsin uimahallin vedenlämpötila

Kuntaympäristölautakunta 20.05.2025 § 23
175/00.01.02.02/2025

Valmistelija

toimitilapäällikkö Jari Ahponen, jari.ahponen@ilomantsi.fi

Ilomantsin Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 24.2.2025 koskien Ilomantsin uimahallin lasten altaan veden lämpötilan kohottamista lapsiystävällisemmäksi.

Ilomantsin uimahallin altaiden vedenkierto on rakennettu niin että lasten ”lätäkkö”, terapia-allas ja poreallas on samassa kiertoryhmässä, veden lämpötila on yli +30 astetta. Tarvittaessa, esim. vauvauintitapahtumia varten on veden lämpötilaa nostettu.

Lastenallas ja kuntoallas on samassa kiertoryhmässä ja niiden veden lämpötila on +26 - +27 astetta, mikä on ihan normaali lämpötila kyseisten altaiden toimintaan. Näissä lämpötiloissa vedessä ollessa ei ole kylmä vaan se tunne tulee kun vedestä nousee pois.

Henkilökunnan mukaan aikaisemmin on kokeiltu nostaa lasten altaan lämpötilaa mutta samalla nousee myös kuntoaltaan lämpötila ja käyttäjät on kokeneet sen epämiellyttäväksi.

Lastenaltaan tilavuus on 25 m³ ja kuntoaltaan 320 m³, tasausaltaan 34 m³ ja putkiston 8 m³, eli yhteensä 387 m³ vesimäärä joudutaan lämmittämään, mikäli nostetaan lasten altaan lämpötilaa.

Lämpötilan nosto on mahdollista mutta tämä lisää lämmitys- ja kemikaalikustannuksia.

Uimahallin valvontaa suorittavalta viranomaiselta (Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys) on pyydetty lausunto asiaan liittyen.

Esittelijä

toimitilapäällikkö Ahponen Jari

Päätösehdotus

Kuntaympäristölautakunta päättää, että syksyllä uimahallin toiminnan alettua nostetaan lastenaltaan ja kuntoaltaan lämpötilaa kokeiluluonteisesti ja käyttäjiä kuunnellen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Ilomantsin Keskustan valtuustoryhmä
2. Hyvinvointilautakunta
3. Kasvatus- ja opetuspäällikkö