

Ampumahihtostadionin valaistusurakan vertailutaulukko.

Tarjoaja	Tarjoushinta vaihtoehdon 1.1 mukaan	Tarjoushinta vaihtoehdon 1.2 mukaan	Täyttääkö tarjous tarjouspyynnön vaatimukset?
Eltel Networks Oy	1 508 000,00 €	1 437 000,00 €	Ei
PAV Oy Ab	1 866 790,00 €	1 780 070,00 €	Kyllä
Sähkö-Saarelainen Oy	1 666 000,00 €	1 584 000,00 €	Kyllä
Enerke Oy	1 518 000,00 €	1 391 000,00 €	Kyllä
Joens Sähkötekniikka Oy	1 748 800,00 €	1 648 800,00 €	Kyllä
Joens Sähkötekniikka Oy	1 665 000,00 €	1 598 000,00 €	Ei
Normivalaistus Oy	1 495 000,00 €	1 400 000,00 €	Kyllä
Karelian Sähkö Oy	1 276 276,00 €	1 215 000,00 €	Kyllä

Ampumahihtostadionin valaistusurakkaan saatiin kahdensa tarjousta seitsemältä eri toimijalta.

Yksi tarjoaja teki kaksi tarjousta eri tuotteilla.

Tarjouksia pyydettiin kaksi vaihtoehtoista tarjousta, joissa ensimmäisessä vaihtoehdossa valoteho tv-kuva alueilla on 600 lux ja muualla rata-alueella 300 lux.

Toisessa vaihtoehdossa koko rata-alueella on tasaisesti 300 lux valoteho.

Eltel Networks Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön ehtoja, koska sieltä puuttuu tarjouspyynnössä vaaditut liitteet ja valoteholaskelmat.

Joens Sähkötekniikka on tehnyt kaksi erillistä tarjousta, toisen Philips Signify valaisimella ja toisen Easyled valaisimella. Easyled valaisin ei täytä vaatimuksia, koska tarjouspyynnössä edellytettyä ENEC-sertifikaattia ei ole.

Muut tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset

Karelian Sähkö Oy on tehnyt halvimman, tarjouspyyntöehdot täyttävän, tarjouksen sekä vaihtoehdosta 1.1, että vaihtoehdosta 1.2.