

Esteettömyyskävely Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa

Esteettömyyskävely tehtiin talvisissa olosuhteissa 22.2.2024 ja kävelyssä tehtiin seuraavia huomioita.

Kartanohotelli:

- opaskyltit isommat ja selkeämmät
- talosta puuttuu hissi (tilavaraus sille tehty)
- luiska ulkoa sisälle hyvä ja automaattisesti aukeava ulko-ovi tulossa
- inva-wc:n valaistus huono
- alakerrassa on esteettömiä huoneita ja niissä on jo matalat kynnykset
- suihkutiloihin lisättävä reikätuolit ja hälytysnarut
- huonepuhelimet, joilla saa yhteyden vastaanottoon olisi hyvät
- huoneen ikkunankahva alemmas, jos ikkunaa joutuu käyttämään hätäuloskäyntinä
- hotellin sauna ei ole esteetön
- portaisiin lisättävä huomiomerkit

Navetta:

- wc merkinnät selvemmat, inva-wc:n merkintä puuttuu ja istuin voisi olla korotettu
- auditorion portaista puuttuu merkkinauhat ja kaiteet
- induktiosilmukka tulossa

Miljoonasauna:

- esteetön, remontoitun saunan valaistus huono, esim. säädettävä valaistus hyvä vaihtoehto
- suihkusekoittimen tilalle vipuhana, jonka voi avata helpommin