

Paloilmaisinjärjestelmän hankkiminen kunnantalolle

Elinvoimalautakunta 19.06.2025 § 32
120/02.08.00.00/2025

Kunnantalolla ei nykyisellään ole koko rakennuksen kattavaa paloilmaisinjärjestelmää. Nykyisestä järjestelmästä ei myöskään lähde tietoa hälytyksestä rakennuksen ulkopuolelle. Kunnantalon henkilöstön ja vierailijoiden suojelemiseksi sekä rakennetun omaisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että kiinteistössä on asianmukainen paloilmaisinjärjestelmä. Tämän vuoksi kunnantalolle tulisi hankkia paloilmaisinjärjestelmä, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan tavan havaita mahdollinen tulipalo heti alkuvaiheessa ja josta lähtee lisäksi tieto hälytyksestä ulkopuoliselle taholle.

Eltamix Oy/Turvatalo on tehnyt tarjouksen Ajax FireProtect 2 RB paloilmaisinjärjestelmästä kunnantalolle. Tarjouksen mukaisesti paloilmaisimet lisätään olemassa olevaan Hub 2 -keskukseen. Ilmaisimia tulisi yhteensä 23 kpl kaikkien kerrosten käytäville ja auloihin. Lisäksi optiona tarjouksessa on ilmaisimien asentaminen kunnantalon sähköpää- ja ryhmäkeskuksiin (10 kpl). Optiona on myös lisävahvistin, mikäli kantama ei nykyisessä keskuksessa riitä. Järjestelmästä voidaan ohjelmoida lähtemään ilmoitus hälytyksestä päivystävälle kiinteistöhoitajalle sekä paloasemalle ym. tarvittaville tahoille. Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan savua, lämpötilan nousua ja muita palon merkkejä, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja ehkäisee vakavia henkilö- ym. vahinkoja.

Eltamix Oy:n/Turvatalon tarjous on asian oheismateriaalina.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytkönen, puh. 050 434 2473.

Esittelijä: vs. tekninen johtaja Jorma Berg, puh. 040 105 4201.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää, että kunnantalolle hankitaan paloilmaisinjärjestelmä tarjouksen mukaisesti. Lisäksi otetaan option mukaiset paloilmaisimet ryhmäkeskuksiin (10 kpl), koska ryhmäkeskukset ja sähköpääkeskukset ovat yleensä riskialtteimmat paikat joista palot useimmiten alkavat. Näin saadaan saadaan mahdollinen palonalku ajoissa havaittua ja välttämään yleensä suuremmilta vaurioilta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.