

Paksuniemen hileaseman hilekoneen korjaus

Elinvoimalautakunta 23.04.2026 § 33
95/02.08.00.00/2026

Paksuniemen hileaseman hilekoneen putkistoon oli tullut ennalta-arvaamaton vuoto laitevian takia kevään aikana ja kylmäaineet sekä öljyt olivat valuneet pihalle. Tämän seurauksena hilekoneen kompressori on hajonnut. Hilekone on pitkälti alkuperäinen ja yli 25 vuoden ikäinen, joten sen saneeraus olisi pitänyt muutenkin tehdä lähivuosina.

Caverion Oy on tehnyt tarjouksen hilekoneen korjauksesta, yhteensä 5980 euroa alv. 0%. Tarjous pitää sisällään uuden kompressorin, kontaktorin ja nestekuivaimen sekä niiden vaihtotyön, putkiston tiiveyskokeen, kylmäainetäytön sekä laitteiston käyttöönoton ja koekäytön.

Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa on varattu 20 000 euroa yllättävää ja välitöntä korjausta vaativille peruskorjauskohteille. Koska kesäkausi on alkamassa ja hileasema on saatava toimintakuntoon ennen tätä, voidaan kustannukset kirjata kyseiselle projektille.

Caverion Oy:n tarjous on asian oheismateriaalina.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Berg, puh. 040 105 4201.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että hilekoneen korjaus tilataan saadun tarjouksen mukaisesti Caverion Oy:ltä. Lisäksi lautakunta päättää, että korjaustyön kustannukset kirjataan projektille 1406 Yllättävää ja välitöntä korjausta vaativat peruskorjauskohteet.

Peruste

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta Hallintosääntö 17 § - Lautakuntien tehtävät ja toimivalta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.